

# Checklista

## Internkontroll brandskydd

sid 1 (1)

Inför kontrollen kan befintliga utrymningsplaner/planritningar utgöra en bra hjälp. Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på avsedd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende på verksamhetens riskbild.

Kontrolldatum	Kontrollant
---------------	-------------

### 1. Utrymningsvägar/nödutgångar

		OK	Anm	Kommentar	Åtgärd datum
a	Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b	Ej blockerade eller uppställda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c	Tydligt skyltade och belysning fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d	Utrymningsplan stämmer med verkligheten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### 2. Släckutrustning

a	Handbrandsläckare/övrig släckutr. på plats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b	Manometernålen pekar på grönt (trycksatta sl.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c	Ej blockerad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d	Upphängning, skyltning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	Funktionskontroll av inomhusbrandpost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### 3. Brandlarm/utrymningslarm

a	Brandvarnare. Funktionskontroll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b	Automatiskt brandlarm. Kontroll enligt journal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c	Utrymningslarm. Funktionskontroll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d	Manuella larmknappar, hela och fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### 4. Övriga brandrisker

a	Belysning, ej blinkande lysrör.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b	Ordning och reda, städad inne/utemiljö.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c	Containrar/sopkärl (6 m. regeln)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d	Elledning och maskiner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	Placering av brandfarlig vara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
f	Brandcellsgränser/genomföringar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### 5. Skyddsutrustning

a	Förbandslåda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b	Brandfilt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c	Saneringsmaterial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### 6. Årlig genomgång

a	Ansvar, org, utb, dok, ritningar, rutiner, kontroll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
---	------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--

---